

Испытательная лаборатория ООО «АЛЬФАПОЛ»



196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А тел.(812) 466-49-35 e-mail: <u>alfaproiz@alfapol.ru</u> Аттестат ФБУ «Тест-С.-Петербург» № SP 01.01. 806. 074 действителен до 1.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 49 от 23.06.2020г.

Цель испытаний - Маслобензостойкость АЛЬФАПОЛ ВБ-600

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40х40х160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Количество образцов -1 комплект по 6 шт.

Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.

Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.

Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2021г.

Испытания по методике ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

| Наименование | Дата изготовлени я образцов | Дата проведения испытания | Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа | Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--|---|
| АЛЬФАПОЛ ВБ-600 Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у | 17.03.2020г. | 14.06.2020г. | 9,3 | 61,2 |
| АЛЬФАПОЛ ВБ-600 Условия хранения образцов: 28 сут в н.у., затем 60 сут. в МАСЛЕ | 17.03.2020г. | 14.06.2020г. | 9,1 | 59,7 |

тор по технологии и разработкам ООО «АЛЬФАПОЛ»

» Монженко А.В.

«23»июня 2020 г.

<u>Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.</u>
<u>Перепечатка протокола запрещена</u>

•