



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0299

Срок действия с 28.07.2023г. до 28.07.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9,
литер А, Тел. +7 812 371 97 96, факс: +7 812 371 29 11 E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9,
литер А, Тел. +7 812 371 97-96, факс: +7 812 371 29 11 E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»

ОГРН 1156196035159 Адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4 пом.8 Тел: (863)
221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,

E-mail: info@testflame.com Сайт: <http://fire2ctrl/com>

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Трехкомпонентные полиуретан-цементные композиции
АЛЬФАПОЛ ПУ-4, выпускаемые по ТУ 23.64.10-006-82166262-2018 Код ТН ВЭД 3824 50
900 0 **Серийный выпуск**

наименование продукции, серийный выпуск или партия

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ,
УСТАНОВЛЕННЫМ В:**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ): группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ
30402-96, показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20),
коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие
горение) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности покрытия КМ2 допускает
применение композиции в качестве напольного покрытия во всех типах зданий и
сооружений

обозначение нормативной документации

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний
№ ДВ/П301/141 от 28.07.2023г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-
СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 23.64.10-006-82166262-2018

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL" № 740054. В
случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий сертификации, сертификат
отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.


подпись

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

№ **0000989**