



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0298

Срок действия с 27.07.2023г. до 27.07.2026г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9,
литер А, Тел. +7 812 371 97 96, факс: +7 812 371 29 11 E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АЛЬФАПОЛ» ОГРН 1077847595858

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.9,
литер А, Тел. +7 812 371 97-96, факс: +7 812 371 29 11 E-mail: alfapol@alfapol.ru

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»

ОГРН 1156196035159 Адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4 пом.8

Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,

E-mail: info@testflame.com Сайт с реестром: <http://fire2ctrl.com>

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Смеси сухие бетонные напольные марки «АЛЬФАПОЛ» на цементном вяжущем,
выпускаемые по ТУ5745-009-82166262-2009 Код ОКПД 2: 23.64.10.110 Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ,
УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 N 123-ФЗ): негорючий материал по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной
опасности строительного материала КМ0 (табл.3, 123-ФЗ); смеси сухие бетонные
напольные марки «АЛЬФАПОЛ» на цементном вяжущем допускаются к применению
для конструкций с классом пожарной опасности К0 в зданиях с классом конструктивной
пожарной опасности здания С0 и др.

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний
№ ДВ/П301/140 от 25.07.2023г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-
СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5745-009-82166262-2009

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-CONTROL"
№ 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении условий
сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

№ 0000988