

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 35  
от 22.05.2020г.

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Цель испытаний - определения предела прочности при изгибе и сжатии

Количество образцов – 1 комплект по 3 шт.

Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.

Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.

Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2021г.

Испытания по методике ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

| Наименование       | Дата изготовления образцов | Дата проведения испытания | Предел прочности при изгибе, МПа | Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа | Предел прочности на сжатие, МПа | Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| АЛЬФАПОЛ<br>ВБ-700 | 17.04.2020г.               | 14.05.2020г.              | 9,5                              | 9,4  | 61,2                            | 63,2  |
|                    |                            |                           | 9,3                              |  | 62,1                            |   |
|                    |                            |                           | 9,4                              |  | 64,5                            |   |
|                    |                            |                           |                                  |  | 67,5                            |   |
|                    |                            |                           |                                  |  | 62,4                            |   |
|                    |                            |                           |                                  |  | 61,3                            |   |



Директор по технологии и разработкам  
ООО «АЛЬФАПОЛ»  
» Монженко А.В.  
«22»мая 2020 г.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.  
Перепечатка протокола запрещена

196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А  
тел.(812) 466-49-35 e-mail: [alfaproiz@alfapol.ru](mailto:alfaproiz@alfapol.ru)  
Аттестат ФБУ «Тест-С.-Петербург» № SP 01.01. 806. 074  
действителен до 1.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 35/2  
от 22.05.2020г.

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 70x70x70 мм,  
изготовленные из сухой строительной смеси.

Цель испытаний - определения истираемости

Количество образцов –3 шт.

Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.

Средство измерения: Лабораторный круг истирания ЛКИ-2

Свидетельство о поверке № 18093 действительно до 28 апреля 2021г.

Испытания по методике ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения  
истираемости».

| Наименование       | Дата изготовления образцов | Дата проведения испытания | Истираемость, г/см <sup>2</sup> | Среднее значение истираемости, г/см <sup>2</sup> |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|
| АЛЬФАПОЛ<br>ВБ-700 | 17.04.2020г.               | 14.05.2020г.              | 0,36                            | 0,35   |
|                    |                            |                           | 0,35                            |  |
|                    |                            |                           | 0,34                            |  |



Директор по технологии и разработкам  
ООО «АЛЬФАПОЛ»  
Монженко А.В.  
«22»мая 2020 г.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.  
Перепечатка протокола запрещена